

РН

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область,

город Михайловка, ул. Московская, д. 88а

тел (844-63) 4-17-85, fax (844-63) 4-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего санитарно-гигиенической
лабораторией, инженер-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Д.Г.Юрова
И.О. Фамилия

подпись

05.08. 2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22.9.32 от 05.08.2022

1. Наименование пробы (образца): 3-6. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная 23 ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 489 от 23.06.2022
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная 23, ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «ЖКХ №1» Чернореченского сельского поселения, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район (водопроводная колонка х.Чернолагутинский, ул.Широкая 21, водопроводная колонка х.Чернолагутинский, ул.Центральная 41, водопроводная колонка х.Буденный, ул.Буденного 1, водопроводная колонка х.Буденный, ул.Буденного 45)

6. Пробы (образцы) направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Михайловского филиала ФБУЗ ЦГиЭ

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22932 ОТ 05.08.2022
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы (образцы): 3-6. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1943.1-4), отобранные из водопроводных колонок по адресам: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул.Широкая, 21; х.Чернолагутинский, ул.Центральная, 41; х. Будённый, ул.Будённого, 1; з.Будённый, ул.Будённого 45 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная, 23 по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы (образцы): 3-6. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.1943.1-4), отобранные из водопроводных колонок по адресам: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул.Широкая, 21; х.Чернолагутинский, ул.Центральная, 41; х. Будённый, ул.Будённого, 1; з.Будённый, ул.Будённого 45 МУП ЖКХ Чернореченского сельского поселения 403223, Волгоградская область, Киквидзенский район, х.Чернолагутинский, ул.Центральная, 23 по определяемым физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач - эксперт / Овчинников О. А. /
должность Ф.И.О. подпись