

РЧ

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6692 от 25 марта 2021г.

1. Наименование пробы: 1-3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения ИНН 3411004455
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК № 5 от 11.01.2021г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. Центральная 23

5. Место, где производился отбор проб: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Киквидзенский район (скважина № 8443 – х. Чернолагутинский, улица Дорожная 1, скважина № 8449 – х. Чернолагутинский, ул. Степная 7, скважина № 029 – х. Буденный, ул. Буденного 43)

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: 11.03.21г 11 час. 30 мин.

8. Дата и время доставки пробы: 11.03.21г 15 час. 40 мин.

9. Код работы: ПК.791.1-3

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12

12. Дополнительные сведения: хим. анализ

Тара, упаковка: хим. анализ - 1,5 л * 3 - бутылки ПЭТ

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник; соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: помощник врача по общей гигиене Неклеса Н.Ж.
(должность, Ф.И.О)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Данилина Ю.С.
Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
Главного врача, учреждения (филиала))

подпись

Самонина А.А.
Фамилия И.О.

М.П.


Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5, стр. 1.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6692 ОТ 25 марта 2021г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы: 1-3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.791.1-3) отобранные в МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Киквидзенский район (скважина № 8443 – х. Чернолагутинский, улица. Дорожная 1, скважина № 8449 – х. Чернолагутинский, ул. Степная 7, скважина № 029 – х. Буденный, ул. Буденного 43) Волгоградская область, Киквидзенский район по физико- химическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт / Овчинников О.А. /  /
должность Ф.И.О. подпись

Р-11


Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6923 от 26»марта» 2021г.

1. Наименование пробы: 1- 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения ИНН 3411004455
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК № 5 от 11.01.2021г
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
на территории которого проводился отбор проб: МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского
сельского поселения, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский,
ул. Центральная 23
5. Место, где производился отбор проб: (х. Чернолагутинский, ул. Широкая 21;
х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41; х. Буденный, ул. Буденного 1; х. Буденный,
ул. Буденного 45), МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения,
Киквидзенский район
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: - 11.03.21г 10 час. 40 мин.
8. Дата и время доставки пробы: - 11.03.21г 15 час. 40 мин.
9. Код работы: ПК.790.1- 4
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685- 21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-12; ГОСТ 31861-12
12. Дополнительные сведения: бак., хим. анализы
Тара, упаковка: бак. анализ - 0,5 л * 4 - стерильные стекло/ бутылки; хим. анализ – 1,5л* 4
бутылки ПЭТФ
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник; соблюдены
Условия хранения: соблюдены
Пробы отобраны: помощник врача по общей гигиене Неклеса Н.Ж.
(должность, Ф.И.О)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Данилина Ю.С.
подпись Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Самонина А.А.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала)) подпись Фамилия И.О.

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6923 ОТ 26 марта 2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы: 1- 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.790.1- 4) отобранные из в/к - х. Чернолагутинский, ул. Широкая 21; х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41; х. Буденный, ул. Буденного 1; х. Буденный, ул. Буденного 45), МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Киквидзенский район
по микробиологическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

Исследованные пробы: 1- 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.790.1- 4) отобранные из в/к - х. Чернолагутинский, ул. Широкая 21; х. Чернолагутинский, ул. Центральная 41; х. Буденный, ул. Буденного 1; х. Буденный, ул. Буденного 45), МУП «ЖКХ № 1» Чернореченского сельского поселения, Киквидзенский район
по физико - химическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или (безвредности для человека факторов среды обитания)».

/ Врач – эксперт /
должность

Овчинников О.А.
Ф.И.О.

/  /
подпись