

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград ул.
Ангарская, д.13/6
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: ИА.Р11.2118.03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403348, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел./факс: (844-63) 4-17-85 / (844-63) 4-28-83, E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ
Инженер-лаборант санитарно-
гигиенической лаборатории
Должность лица, утверждающего документ
И.В. Омельченко
И.О. Фамилия
подпись
17.12.2024
дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40531 от 17.12.2024

1. Наименование пробы (образца): 19. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с ПИД)

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1», Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, 23; фактический адрес: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, 23, ИНН 3411004455

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору ПК № 623 от 23.10.2024
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1», Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор Чернолагутинский, улица Центральная, 23, ИНН 3411004455

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1», Чернореченского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 403233, Волгоградская

стоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангара, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 40531 ОТ 17.12.2024

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 10 воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, (ПК.2491.1), отобранная 26.11.2024 из скважины № 8449, по
адресу: по адресу: 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, хутор
Чернолагутинский юго- западная окраина Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство № 1» Чернореченского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- относится к источнику 1 -го класса по показателю перманганатная окисляемость,
водородный показатель, марганец, общее железо, фторид ион (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- соответствует по органолептическим и санитарно химическим показателям СанПиН
1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

МП